

**Rauchmelder : Wartung und Pflege für das Jahr \_\_\_\_\_**

**Objekt :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Eigentümer :** Heinrich Schroeder & Co. GmbH, Königstr. 65,  
32427 Minden

Die Wartung umfasst folgende Punkte :

- Sichtprüfung auf Beschädigungen, die den Funktionsumfang einschränken.
- Sichtkontrolle der Raucheintrittsöffnung ggf. Staub entfernen.
- Betätigen des Testknopfes.

**Wartungsprotokoll**

Wartung wurde durchgeführt an folgenden Rauchmelder:

Raum	Anzahl	Funktionstest OK - Nicht OK	Mängel	
	1			
	1			
	1			

Hiermit bestätige ich/Wir die ordnungsgemäße Überprüfung und Wartung der aufgeführten Rauchmelder.

Minden den, \_\_\_\_\_

Datum und Unterschrift Mieter